



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

COMMISSIONE CONSILIARE II
SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022 ORE 12,00
Verbale della seduta

Il giorno martedì 25 ottobre 2022 alle ore 12,00, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente II, convocata con nota prot.5397 del 20/10/2022 (DF) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. STUDIO E ANALISI DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI ANCONA E FALCONARA M.MA IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEGLI SCARICHI A MARE

Componenti presenti nella Sala del Leone:
I Consiglieri Comunali membri della Commissione II

GRILLI LUCA (Presidente)
FIORENTINI GIORGIA
FEDERICI FRANCO
BALDASSINI MARCO
FRAPICCINI BRUNO
LUCHETTI MARCO
ASTOLFI IVANO

Sono presenti inoltre:

Ing. De Angelis di Viva Servizi
Ing Mazzalupi, Assessore Barchiesi, Assessore Rossi, Assessore Cipolletti.

La seduta inizia alle ore 12,15.
Il Presidente legge il primo punto all'ordine del giorno.

BALDASSINI
Lamenta la non presenza dei progettisti.

DE ANGELIS
Tutti hanno la relazione dove viene illustrato il progetto. L'ipotesi progettuale è di intervenire lungo l'arenile con la realizzazione di una grande condotta lungo la spiaggia che soppianti le fognature esistenti che sono vecchie e che svolga anche le funzioni di vasca di decantazione, in modo da trattenere l'acqua in eccesso in caso di piogge straordinarie

FEDERICI
Le tubature esistenti vengono tolte?

DE ANGELIS
La condotta verrà realizzata ad una profondità di almeno quattro metri lungo la spiaggia, partirebbe da Villanova per arrivare fino alla zona Disco e sarebbe realizzata a stralci durante la stagione invernale per non creare disagi durante la stagione estiva. Al depuratore arriveranno le acque di adesso più quelle di prima pioggia.

LUCHETTI
Dato che verrà realizzata a questa profondità non si creeranno problemi con l'acqua del mare?

DE ANGELIS
Sono impianti speciali quindi l'acqua marina non crea problemi.



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

LUCHETTI

Ci sarebbero due pontili?

DE ANGELIS

Poiché funzionerebbe prevalentemente grazie alla pendenza permetterebbe di eliminare due stazioni di sollevamento e due pontili, quello di via Trieste e via dei Mille.

L'acqua di caduta arriva fino all'area Scambietti dove viene pompata e portata al depuratore.

LUCHETTI

Quanto tempo ci vorrà per realizzare questa struttura?

DE ANGELIS

Verrà realizzata a lotti 500-600 metri a stagionalità quindi 3 o 4 anni.

LUCHETTI

Rispetto alla ipotesi iniziale quanto si risparmia?

DE ANGELIS

Ad oggi è difficile fare una previsione.

FEDERICI

A tutt'oggi sono state fatte tre gare sono stati pagati acconti.

I contratti pendenti come verranno pagati?

DE ANGELIS

L'importante è avere i progetti, i soldi arriveranno.

BALDASSINI

L'asfaltatura delle strade con asfalto drenante può contribuire a risolvere il problema a monte? In via VIII Marzo è previsto l'asfalto drenante?

MAZZALUPI

La strada è già a rischio frana quindi non è il caso di usare l'asfalto drenante.

FRAPICCINI

Si tratta solo di un progetto per la raccolta delle acque piovane oppure è un tipo di investimento per asfalti adatti alla raccolta delle acque piovane?

DE ANGELIS

l'asfalto drenante non risolve il problema

FRAPICCINI

Si sono verificati episodi di sversamento anche in assenza di piogge

DE ANGELIS


Senza piogge non ci sono sversamenti, probabilmente vi era una rottura della fognatura.

FRAPICCINI

Se il progetto è stato presentato il 28 di agosto, come mai solo tre giorni fa è stato proposto ai Consiglieri, senza dar loro la possibilità di approfondire?

MAZZALUPI

il progetto deve essere prima valutato dagli uffici



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

LUCHETTI


Ringrazia l'ing. De Angelis per l'illustrazione del progetto e prende atto dell'efficacia dell'intervento. Critica l'Amministrazione per aver perso 5 anni inutilmente.

GRILLI

Nelle riunioni precedenti si era sempre più orientati verso il collettore di gronda che avrebbe creato molti più problemi alla popolazione falconarese

I consiglieri Luchetti, Federici, Frapiccini e Baldassini lasciano l'aula alle ore 13,06 quindi il Presidente Grilli dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Loretta Argentati



IL PRESIDENTE COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE II

Luca Grilli