



Dipartimento di Ancona-Servizio Acque
Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona
Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427
Tel. 07128732756 - Fax 07128732742
E-mail - arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

Analisi Balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 09/2014

Descrizione punti di prelievo		Data	Aria °C	Acqua °C	Direzione vento	Stato del Mare (calmo/ mosso)	Direzione della corrente (gradi nord)	Intensità del vento (debole/ medio/forte)	Provenienza onde	Altezza onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Presenza plogge (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Esche-richia coli (UFC/ 100ml)	Entero-cocchi intestinali (UFC/ 100ml)	Conformità	Balneabilità
28	IT011042018001	Bar Bonvini (chiosco)	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	15	0	Conforme	Idoneo
75	IT011042018013	Fosso nuovo	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	21	1	Conforme	Idoneo
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	40	0	Conforme	Non Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	35	2	Conforme	Idoneo
31	IT011042018004	Primo cavalcavia	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	38	0	Conforme	Idoneo
32	IT011042018005	Stazione ferroviaria (di fronte)	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	36	3	Conforme	Idoneo
33	IT011042018006	Secondo cavalcavia	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	25	4	Conforme	Idoneo
34	IT011042018007	Prima piattaforma	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	22	2	Conforme	Idoneo
35	IT011042018008	Seconda piattaforma	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	26	1	Conforme	Idoneo
36	IT011042018009	Casello ferroviario n° 196	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	28	3	Conforme	Idoneo
37	IT011042018010	Casello ferroviario n° 197	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	12	2	Conforme	Idoneo
38	IT011042018011	Distributore BP	7/9/15	21	25	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	14	4	Conforme	Idoneo
39	IT011042018012	Colonia CIF	7/9/15	22	25,5	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	ASSENTE	PARZIALE	11	5	Conforme	Idoneo
75	IT011042018013	Fosso nuovo	21/9/15	19	23	N	MOSSO	180	FORTE	N	1,2	0,6	ASSENTE	400	76	Conforme	Idoneo
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	21/9/15	19	23	N	MOSSO	180	FORTE	N	1,2	0,6	ASSENTE	620	80	Non conforme	Non Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	21/9/15	19	23	N	MOSSO	180	FORTE	N	1,2	0,6	ASSENTE	380	20	Conforme	Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	80	60	Conforme	Idoneo
31	IT011042018004	Primo cavalcavia	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	100	60	Conforme	Idoneo
32	IT011042018005	Stazione ferroviaria (di fronte)	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	70	10	Conforme	Idoneo
33	IT011042018006	Secondo cavalcavia	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	100	40	Conforme	Idoneo
34	IT011042018007	Prima piattaforma	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	60	120	Conforme	Idoneo
35	IT011042018008	Seconda piattaforma	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	50	30	Conforme	Idoneo
36	IT011042018009	Casello ferroviario n° 196	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	40	40	Conforme	Idoneo
37	IT011042018010	Casello ferroviario n° 197	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	30	120	Conforme	Idoneo
38	IT011042018011	Distributore BP	29/9/15	17	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	30	50	Conforme	Idoneo
39	IT011042018012	Colonia CIF	29/9/15	47	21	NE	MOSSO	225	MEDIO	NE	0,8	0,2	ASSENTE	20	110	Conforme	Idoneo

Limiti normativi D.L.gs.116/2008: Escherichia-coli 500 (UFC/ 100ml); Enterococchi intestinali 200 (UFC/ 100ml) in rosso =non conformità secondo il D.Lgs 116/2008